



Heeft u installaties ten behoeve van koeling van gebouwen? (procesinstallaties uitgesloten)

Is de som van het nominaal vermogen, waarbij een opwekker, en een distributie- en afgiftesysteem binnen één systeem* functioneren >70kW?

Is er een gebouwautomatisering en -controlesysteem (GACS) en/of een energieprestatiecontract die voldoet aan de eisen?

Is de koelinstallatie voor 10 maart 2022 voorzien van een geldige keuring conform de EPBD II regeling, niet ouder dan vijf jaar?

Keuringsplicht aircosystemen met een frequentie van 5 jaar

Geen keuringsplicht energieprestatie in het kader van EPBD III

Gebouwen die verwarmd of gekoeld worden met systemen met een nominaal vermogen van 290kW of meer, moeten vanaf 1 januari 2026 uitgerust zijn met een Gebouwbeheersings- en controlesysteem (GACS), dat de apparatuur controleert en aanstuurt. Zodra het gebouw over zo'n systeem beschikt, vervalt de keuringsplicht.

Heeft u installaties ten behoeve van verwarming van gebouwen? (procesinstallaties uitgesloten)

Is de som van het nominaal vermogen**, waarbij een opwekkers, en een distributie- en afgiftesysteem binnen één systeem* functioneren >70kW?

Is er een gebouwautomatisering en -controlesysteem (GACS) en/of een energieprestatiecontract die voldoet aan de eisen?

Valt de verwarmingsinstallatie onder de eisen van het Activiteitenbesluit (Bal) en daarmee keuringsplicht voor (praktisch gesproken) SCIOS Scope 1 of 2?

Is de stookinstallatie voorzien van een geldige keuring conform SCIOS Scope 1 of 2 op 10 maart 2022, niet ouder dan vier jaar?

U dient de installatie vier jaar na de laatste keuringsdatum opnieuw te keuren volgens het Activiteitenbesluit (Bal) en aanvullend aan het Bouwbesluit (Bbl) conform SCIOS Scope 14. Dit kan uiterlijk 9 maart 2026 zijn.

Keuringsplicht verwarmingssystemen SCIOS Scope 14 met een frequentie van 4 jaar

De ondergrens van 70 kW voor de EPBD-keuring betekent niet dat de ondergrens verandert van de keuringen aan stookinstallaties die vanuit het Activiteitenbesluit (Bal) verplicht zijn.

De installatie dient uiterlijk voor 10 maart 2024 gekeurd te zijn conform SCIOS Scope 14.